РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00865 (номер сертификата соответствия) ТР 0629351 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ЗАО "Рязанский картонно-рубероидный завод". Адрес: 390017, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18, ОКПО 00287912. ОГРН: 1026201099704. Телефон (4912) 24-98-09, факс (4912) 24-20-31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ЗАО "Рязанский картонно-рубероидный завод". Адрес: 390017, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18, ОКПО 00287912. ОГРН: 1026201099704. Телефон (4912) 24-98-09, факс (4912) 24-20-31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый на стеклооснове «Гидростеклоизол», изготовленный по ТУ 5774-011-00287912-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которым) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени РП4 по ГОСТ Р 51032-97

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 6807 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
1. Протокол испытаний № М01088-ТР от 07.06.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 1062-аоп от 13.01.2010 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ПБ.05 от 26.03.2009 г. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2010 по 07.06.2013

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Марутаев
подпись, инициалы, фамилия