СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ. IT. ОП078. Н. 00091**

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности **19.08.2008 г.** Действителен до **19.08.2011 г.**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

25 3510
код ОКП

МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX марки ECO в виде трубок и листов (толщина 6÷32 мм) **4008 19 000 0** **4008 11 000 0**
продукция *код ТН ВЭД*

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в **НПБ 244-97:**

(группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе;
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-01-97*)

НД

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО "Ролс К-Флекс", ОКПО 75218277.**
143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
Тел. (495) 589-23-40, тел./факс (495) 589-23-40.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **L'Isolante K-FLEX S.r.l. (Италия).**
Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (Milan) Italy.
Tel. +39 039 68241, fax +39 039 6824560.

реквизиты предприятия, организации, адрес

М. П. Для сертификатов

Орган по сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации "НПО ПОЖЦЕНТР" Система сертификации ССПБ. RU. ОП. 078

№ 0225176

© С.-Петербург ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова». ИНН 7808037741. Зак. 70557. Тир. 10000. 02.10.2007. Уровень "Б"

Сертификат выдан на основании:

Документ *(наименование, номер, дата)*	**Исполнитель** *(наименование, регистрационный номер)*
Отчет об испытаниях **№ 1699/С-2008 от 18.08.2008 г.**	**НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС"** **№ ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.**
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.570.П.051077.07.07 от 15.07.05 г.	**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.**
Акт оценки производства сертифицируемой продукции **№ 00166-АОП от 06.06.2008 г.**	**ОС «НПО ПОЖЦЕНТР»** **№ ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.**
Заявление-декларация **от 17.03.2008 г.**	**ООО "Ролс К-Флекс",** **ОКПО 75218277.**

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **Органом по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР».**
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР».
Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27.
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Заместитель руководителя
Органа по сертификации _____ **В.Ю. Шитиков**
подпись *инициалы, фамилия*

М.П.

Эксперт _____ **В.А. Литвинов**
подпись *инициалы, фамилия*

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.