



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (~~качества~~) продукции**  
**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № **77.01.03.П.007494.08.12**

Дата **29. 08. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **07893**

**22.08.2012**

Организация-изготовитель  
"L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l."  
Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36, 20040 Roncello (MI), Italy ( Италия )

Импортер (поставщик), получатель  
ООО "К-ФЛЕКС"  
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1а ( Россия )

Наименование продукции:  
Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX" марок ST, SOLAR HT, ECO в виде трубок, листов, самоклеющихся лент

Продукция изготовлена в соответствии с:  
с Сертификатом качества IQNet № IT-1978, Техническими данными, Паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
Сертификат качества IQNet № IT-1978, Технические данные, Паспорт безопасности продукции, Регистрационные документы, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
Представляет собой изделия из вспененного каучука с покрытием( алюминиевая или металлическая фольга ) или без покрытия, с клеевым слоем или без.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 13177 11 от 28.08.2012 г.

**№ 034311**

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	0	до 2
Акрилонитрил, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,03
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,002
Толуол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,30
Ксилол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,10
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,01

Область применения:

Теплоизоляция оборудования, наружных и внутренних водопроводов в различных областях промышленности и гражданском строительстве

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX" марок ST, SOLAR HT, ECO в виде трубок, листов, самоклеющихся лент

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
гигиены труда

Ракитин С.А.  
Долгополова С. Д.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.

