## СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ POCC RU.MX03.H01507

Срок действия с 09.06.2009 г. по 09.06.2012 г.

1164133

#### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС" POCC RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.; Poccus, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд. 21:

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

## ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ

модели RIFAR ALUM 500, выпускаемые по ТУ 4935-003-41807387-09 код ОК 005 (ОКП):

серийный выпуск

## соответствует требованиям нормативных документов

FOCT 31311-2005, TY 4935-003-41807387-09 код ТН ВЭД:

49 3517

7615 20 000 0

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18; ИНН 5604009196; тел./факс +7 (495) 333-9074, +7 (35362) 45113

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18; ИНН 5604009196; тел./факс +7 (495) 333-9074, +7 (35362) 45113

### на основании

CEPTHONKATOR

Протокола сертификационных испытаний № 846-МХ07-09 от 30.03.2009 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21МХ07 от 31.08.2006.

Заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции № 56.ФГУЗ.01.06-06.2009-2437 от 04.06.2009, выданного Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

#### дополнительная информация

Радиаторы вогут всеользоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °C и рабочим давлением до 2,0 МПа. Водорживай Можамить (оН) воды должен быть не менее 7 и не более 8. Сертификция проведить по схеме 3.

у схеме 3.

**З** ководитель органа

Эксперт

Squel roarnes

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифонова

инициалы, фамилии

ертификат не применяется при обязательной сертификации