

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.MX03.H01512

Срок действия с 18.06.2009 г. по 18.06.2012 г.

1164137

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"
РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;
тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

моделей STYLE и STYLE PLUS,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3518

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД:

7616 99 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. S.a.s.

Via Rondinera, n. 51 - 24060 ROGNO (Bergamo), Italy;
тел. +39 (035) 977111, факс +39 (035) 977110

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. S.a.s.

Via Rondinera, n. 51 - 24060 ROGNO (Bergamo), Italy;
тел. +39 (035) 977111, факс +39 (035) 977110

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 917-MX07-09 и № 918-MX07-09 от 10.06.2009
ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИСантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.085498.11.07 от 07.11.2007,
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № IT-3661 от 10.04.2009, выданный IQNet на систему менеджмента качества GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. S.a.s.
согласно ISO 9001:2000.

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °C и рабочим давлением до 3,5 МПа.
Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации