Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: centr@cgemo.ru
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Главного врача **О.А. Гильденскиольд**

м.п.

Экспертное заключение на продукцию

№ 632-6 от« 26 » 04 2011 г.

По обращению ООО «Старатели»
полное наименование учреждения (организации)

юридический адрес Московская обл, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13

телефон -

Проведена экспертиза документов:

Заявка на проведение экспертизы № 632 от 04.04.11 г (в рамках внутреннего контроля)

Договор (контракт)

Выписка из ЕГРЮЛ

СЭЗ на НТД -

Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя)
ТУ 5745-028-11779802-2009 «Смеси сухие напольные выравнивающие».

Документация на сырье:

Наименование продукции: ***Смеси сухие напольные выравнивающие: Толстый наливной пол Тонкий наливной пол, Стяжка С-10, Быстротвердеющий наливной пол***

Фирма изготовитель: ООО «Старатели»
Московская обл, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13

Техническое описание продукции с указанием состава (для импортной продукции с указанием состава, условий применения) **цемент, песок, гипс, технологические добавки**

Протоколы лабораторных исследований (испытаний):

ИЛЦ ФГУЗ ЦГЭМО № 1565 от 25.04. 2011, 1562 от 08.04.2011, 1563, 1564 от 20.04.2011 г

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природный радионуклидов	10,4; 29,1; 33,4 Бк/кг	не более 370 Бк/кг

Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:

		ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,01; менее 0,01	0,04
Ацетальдегид	менее 0,001; менее 0,001	0,01
Бутанол	менее 0,001; менее 0,001	0,1
Формальдегид	менее 0,001; 0,01	0,01
Этилацетат	менее 0,001; менее 0,001	0,1
Метанол	0,003; менее 0,001	0,5
Ацетон	0,005	0,35

Интенсивность запаха 1 балл — не более 2 баллов

Контроль при применении смесей в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе вести по:

	ПДК в.р.з.	ПДК а.в., мг/м.куб
Силикатсодержащая пыль (цемент)	-/8	0,3/0,1
кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70%	3/1	0,15/0,05
кальций карбонат	-/6	0,5/0,15
кальций сульфат дигидрат	2/-	-
гидроксипропилметилцеллюлоза	10/-	ОБУВ -0,5

Область применения: для устройства ровных горизонтальных оснований внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В) под последующую отделку.

Не используются при строительстве, ремонте и т.п. резервуаров с питьевой водой и чаш плавательных бассейнов при непосредственном контакте с питьевой водой.

Заключение эксперта: продукция соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

При применении продукции выполнять меры безопасности, изложенные в ТУ 5745-028-11779802-2009 «Смеси сухие напольные выравнивающие».

эксперт, проводивший экспертизу **Хоштария Н.В.**

подпись Ф.И.О.