

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00321

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0005671

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».  
Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.  
ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 702 96 49, факс: (495) 995 78 58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».  
Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5, см. приложение бланк № 0006052. ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 702 96 49, факс: (495) 995 78 58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краски водно-дисперсионные (интерьерные для сухих помещений, интерьерные влагостойкие, интерьерные моющиеся, специальные, фасадные), изготовленные по ТУ 2316-001-45860602-2015.

код ОК 005 (ОКП): 23 1600

Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., группа горючести Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96; дымообразующая способность Д2 (умеренная) по ГОСТ 12.1.044-89; токсичность продуктов горения Г1 (малоопасная) по ГОСТ 12.1.044-89; группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 2/М295-ФЗ, № 2/М296-ФЗ от 23.12.2015 Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 6406-АП от 12.03.2015 г., Акт о результатах анализа состояния производства № 6612-АП от 07.07.2015 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2015 по 23.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян  
инициалы, фамилия

И.И. Далбинш  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЮ64.В.00321

(обязательная сертификация)

№ 0006052

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия - изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИБИРЬ"	630554, Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Двуречье.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия