Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510266
Фактический адрес: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10025 от «08» 07 2015г.

1. Наименование пробы: 1. Смесь сухая шпаклёвочная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА – Шов»
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: ООО «ВОЛМА-Оренбург»
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 2201 от 22.05.2015г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская обл., Беляевский район, п. Дубенский, ул. Советская, 17
5. Место, где производился отбор проб: ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская обл., Беляевский район, п. Дубенский, ул. Советская, 17
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: ООО «ВОЛМА-Оренбург»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы – 22.05.2015г. час. 10 мин. 00
8. Дата и время доставки пробы – 26.06.2015г. час. 09 мин. 50
9. Код работы: Д 2201.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: ЕСТ № 299 от 28.05.2010г.
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007
12. Дополнительные сведения:
Изготовитель: ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская обл., Беляевский район, п. Дубенский, ул. Советская, 17
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: 01.05.2015г. Номер партии: - Объем партии: 68000кг
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: бумажная упаковка
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: заказчик – гл. технолог Пожарненко С.П.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Уланова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Карчава С.К.
должность подпись Ф.И.О.

М.П.

Для протоколов ИЛЦ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. ____ стр.____

Код работы: Д 2201.1
Дата поступления в лабораторию: 26.06.2015

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Смесь сухая шпаклевочная на гипсовом вяжущем "ВОЛМА-Шов"
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 14-28.1/193

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	НД на методы испытаний
навеска 1				МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Th-232	Бк/кг	0,1	4,8	
Ra-226	Бк/кг	1,9	7,6	
К-40	Бк/кг	25,6	34,6	
навеска 2				
Th-232	Бк/кг	0,0	4,9	
Ra-226	Бк/кг	2,5	7,9	
К-40	Бк/кг	31,4	36,4	
навеска 3				
Th-232	Бк/кг	1,1	5,0	
Ra-226	Бк/кг	0,0	7,5	
К-40	Бк/кг	55,3	38,5	
навеска 4				
Th-232	Бк/кг	0,0	4,8	
Ra-226	Бк/кг	7,5	8,2	
К-40	Бк/кг	15,7	34,1	
навеска 5				
Th-232	Бк/кг	5,3	5,5	
Ra-226	Бк/кг	0,0	7,5	
К-40	Бк/кг	36,8	35,6	

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат	Неопределенность измерения	Норматив* (при наличии)	НД на методы испытаний
$A_{эфф}$	Бк/кг	7,05	10,55	х	ГОСТ 30108-94
$A_{эфф.м.}$	Бк/кг	17,60	х	370	

*СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009)

Дата выдачи результата испытаний: 07.07.2015

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Эксперт-физик	Бобров Е.В.	

Заведующий радиологической лабораторией: Астапова В.В. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: cgsnvolga@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 10085 от 08.04.15г.

Представленный образец – 1. Смесь сухая шпаклевочная на гипсовом вяжущем "ВОЛМА-Шов" (Д 2201.1), по показателю эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф ^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K) не превышает нормативов, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009) (не более 370 Бк/кг) и соответствует I классу строительных материалов, которые могут использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях без ограничений.

Заведующий радиологической лабораторией / Астапова В.В. /
должность ФИО подпись

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» радиологическая лаборатория