РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00825 (номер сертификата соответствия) ТР 0652374 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных марок: штукатурка цветная, фактурная, роллерная, венецианская, структурная, декоративная «Латекс-пластик», фактурная «Морской бриз», фактурная «Мокрый шелк», выпускаемых по ТУ 2316-009-32998388-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 23 1690

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См. Приложение на бланке № ТР 0393120.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 1924/РС, № 1925/РС от 11.05.2012 г., № 1926/РС, № 1927/РС от 14.05.2012 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИС51.К00055 от 20.12.2010 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.05.2012 по 29.05.2017

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.Ю. Шитиков

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — В.А. Литвинов

подпись, инициалы, фамилия

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ37

ОБРАЗЕЦ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.00825

(обязательная сертификация)

ТР 0393120
(учетный номер бланка)

Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных марок: штукатурка цветная, фактурная, роллерная, структурная (расход не более 3,0 кг/м^2) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);

Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных марок: штукатурка венецианская (расход не более 0,4 кг/м^2), декоративная «Латекс-пластик» (расход не более 1,0 кг/м^2) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);

Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных марок: штукатурка фактурная «Морской бриз», фактурная «Мокрый шелк» (расход не более 0,3 кг/м^2) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3+), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ОБРАЗЕЦ

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов М.П. ТР ТРПБ.RU.ПБ37

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — В.А. Литвинов