

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ОГНЕСТОЙКОСТЬ"
ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»**

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (499)174-79-04, (495) 709-32-83, 709-32-84
e-mail: info@tsniiskfire.ru, www.tsniiskfire.ru

02/ОС-17 от 03.02.2017 г.
На № 1 лаб. от 24.01.2017 г.

Директору
ООО «Тяга»
Мясникову С.В.
121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29/2
стр.1

/Информационное письмо/

На Ваш запрос о необходимости проведения обязательного подтверждения соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123) продукции:

- Грунтовки проникающие для наружных и внутренних работ с антисептическими добавками тм «Оптимист» ТУ 2316-001-18341150-01 с изм.1-3 ОКПД 2- 20.30.11.130, код ТН ВЭД ТС -3209 10 0009;
- Краски водно-дисперсионные белые матовые тм «Оптимист» ТУ 2316-003-18341150-98 с изм.1 ОКПД 2- 20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Лаки акриловые для наружных и внутренних работ тм «Оптимист» ТУ 2241-006-18341150-99 с изм.1 ОКПД2-20.30.11.110, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Шпатлевки универсальные акриловые тм «Оптимист» ТУ 2241-011-18341150-07 с изм.1-4 ОКПД 2-20.30.1, код ТН ВЭД ТС – 3214 10 9000;
- Пропитки для наружных и внутренних работ тм «Оптимист» ТУ 2386-013-18341150-02 с изм.1-3 ОКПД 2-20.59.59.000, код ТН ВЭД ТС – 2942 00 0000;
- Краски для крыш и ответственных наружных работ ТУ 2316-014-18341150-02 с изм.1 ОКПД 2-20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Эластичные гидроизоляционные покрытия на акриловой основе «Гидростоп» тм «Оптимист» ТУ 2316-017-18341150-03 ОКПД 2-20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Краски водно-дисперсионные белые матовые для внутренних работ тм «Оптимист» ТУ 2316-029-18341150-07 с изм.1 ОКПД 2- 20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Акриловые лаки и колеровочные составы для внутренних работ тм «Оптимист» ТУ 2241-030-18341150-07 с изм. 1 ОКПД 2- 20.30.11.110, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Эмаль водно-дисперсионная акриловая по ржавчине цветная антикоррозионная тм «Оптимист» ТУ 2316-031-18341150-07 ОКПД 2-20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Грунтовки проникающие для наружных и внутренних работ с антисептическими добавками тм «Латек», «Русские узоры», «Базовый проект» и NORME COLOR ТУ 2316-032-18341150-07 с изм.1,2 ОКПД 2- 20.30.11.130, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Краски водно-дисперсионные белые матовые тм «Латек» ТУ 2316-033-18341150-07 с изм.1,2 ОКПД 2-20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Финиш-лак тм «Оптимист» ТУ 2241-035-18341150-08 ОКПД2-20.30.11.110, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Грунтовки «Bergauf» ТУ 2316-001-71576152-2011 ОКПД 2-20.30.11.130, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Краски водно-дисперсионные белые матовые тм «RAUF» ТУ 2316-041-18341150-2011 с изм.1 ОКПД 2-20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;

- Грунтовки глубокого проникновения акриловые тм «RAUF» ТУ 2316-042-18341150-2011 ОКПД 2-20.30.11.130, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Покрyтия декоративные тм «DOMINI» ТУ 2313-046-18341150-2012 с изм.1 ОКПД 2-20.30.1, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Краски водно-дисперсионные для внутренних работ тм «DOMINI» ТУ 2316-047-18341150-2012 ОКПД2 -20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Добавки декоративные на основе акриловых лаков тм «DOMINI» ТУ 2241-048-18341150-2012 ОКПД 2-20.30.11.110, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Грунтовки для наружных и внутренних работ с антисептическими добавками тм «RDS DECORE» ТУ 2316-049-18341150-2012 ОКПД 2-20.30.11.130, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Краски водно-дисперсионные белые матовые тм «RDS DECORE», NORME COLOR и ПУТЁВАЯ ТУ 2316-050-18341150-2012 с изм.1,2 ОКПД2-20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Грунтовки для наружных и внутренних работ тм KRAFOR ТУ 2316-053-18341150-2012 с изм.1 ОКПД 2-20.30.11.130, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Краски водно-дисперсионные для наружных и внутренних работ тм KRAFOR ТУ 2316-056-18341150-2012 с изм.1 ОКПД 2-20.30.11.120, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Грунты для наружных и внутренних работ AXTON ТУ 2316-066-18341150-2013 ОКПД 2-20.30.11.130, код ТН ВЭД ТС – 3209 10 0009;
- Декоративные покpытия и декоративные штукатурки RAUF DEKOR и ARCHI Décor ТУ 2313-071-18341150-2014 с изм. 1,2 ОКПД 2-20.30.1, код ТН ВЭД ТС - 3214 90 0009;
- Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы ТУ 2310-072-18341150-2015 с изм.1,2 ОКПД 2-20.30.1, коды ТН ВЭД ТС 3209 10 0009, 3214 90 0009;
- Лаки для мебели, пола, окон и дверей уретан-акриловые бесцветные тм «Латек» ТУ 2313-074-18341150-2017 ОКПД 2-20.30.11.110, код ТН ВЭД ТС 3209 10 0009, сообщаю следующее.

В соответствии с частью 7 (подпункт12) статьи 146 Федерального закона необходимо подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности в форме сертификации любых лакокрасочных материалов (в т.ч. на водно-дисперсионной основе), если они применяются в качестве средств огнезащиты.

В остальных случаях согласно требованиям статьи 133 и части 4 статьи 146 Федерального закона необходимо подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности лаков, красок и эмалей в форме декларирования на основе собственных доказательств.

В случае, если композиции из лакокрасочных материалов используются для изготовления наливных полов, они требуют подтверждения соответствия в форме декларирования (для материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и в качестве отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена) или сертификации (для материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и в качестве отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена).

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем: запрос.

Срок действия данного письма до 02.02.2018 г. или до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части, касающейся указанной продукции.

Зам. Руководителя ОС «Огнестойкость»



Л.Н.Сазонова