РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ47.В.00205 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0663111 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ЗАО «НПП Рогнеда»). Адрес: 125047, Москва, пл. Тверская застава, д.3. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ЗАО «НПП Рогнеда»). Адрес: 111524, Москва, ул. Электродная, 10. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации" . ООО "НИЭЦ Сертификации". Россия, 129128,г.Москва,ул.Бажова,д.8, тел/факс (499) 187-70-49,187-73-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Грунтовки водно-дисперсионные акриловые торговой марки «Dali®», «Евротекс®», изготавливаемые по ТУ 2313-051-13238275-2006 с изм. №1-2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 23 1343

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", глава 30, статья 133, приложение таблица 27.
(См. Приложение ТР 0361116)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний для целей сертификации № 93В-12 от 20.08.2012 г. ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ИН06 от 21.05.2010 г., 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 51 А, стр 2.
Акт № 49/1ТР-2012 о результатах анализа состояния производства от 11.06.2012 г. ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС.RU.ИК14.К00051 от 06.04.2012 Орган по сертификации систем менеджмента качества "НОВОТЕСТ", № РОСС.RU.0001.13ИК14.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2012 по 19.10.2017

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Е.М. Боровков
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — А.И.Богатищев
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЭЦ СЕРТИФИКАЦИИ» ТРПБ.RU.ПБ47 Орган по сертификации МОСКВА

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» СВИДЕТЕЛЬСТВО № 05-05-09/003 ФБС РФ УРОВЕНЬ 10, ТЕЛ. (495) 648-0066, 698-7617, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ47.В.00205

(обязательная сертификация)

ТР 0361116
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие)

Класс пожарной опасности материала КМ1

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — А.И.Богатищев

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦНИЭИ СЕРТИФИКАЦИИ» ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТРПБ.RU.ПБ47 МОСКВА