Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное государственное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»**

141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: centr@cgemo.ru
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

**УТВЕРЖДАЮ:**
**И.О. Главного врача** **О.А. Гильденскиольд**
**м.п.**

## Экспертное заключение на продукцию

№ 73-6 от« 31 » 01 2011 г.

**По обращению** ООО «Хенкель Баутехник »
полное наименование учреждения (организации)

**юридический адрес** Московская обл, г. Коломна, ул. Красноармейская, дом 1 А

**телефон** -

**Проведена экспертиза документов: макет этикетки**

**Заявка на проведение экспертизы №** 73 от 18.01.11 г (в рамках внутреннего контроля)

**Договор (контракт)**

**Выписка из ЕГРЮЛ** № 1026002738100

**СЭЗ на производство 50.06.03.000.М.000925.07.06 от 10.07.2006 года**

**СЭЗ на НТД № -50.99.03.574.Т.003814.07.10 от 26.07.2010 г.**

**Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя)** ТУ 5745-015-58239148-2010 «СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, БАЗОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ И ШОВНЫЕ ТОРГОВых МАРок «CERESIT» И «ЭКОН» с изменением № 1.

**Документация на сырье:** рецептура, СЭЗ на сырье

**Наименование продукции:** Смеси сухие облицовочные клеевые торговой марки «Ceresit» ( «Церезит»): СМ 9, СМ 11, СМ 12, СМ 14, СМ 15, СМ 16, СМ 17, СМ 115, СМ 117, торговой марки Экон - Стандарт, Гранит

**Фирма изготовитель:** ООО «Хенкель Баутехник»

**Техническое описание продукции с указанием состава (для импортной продукции с указанием состава, условий применения)**

**Протоколы лабораторных исследований (испытаний):** ИЛЦ ФГУЗ ЦГЭМО № 5843, 5844 от 24.08.2010 г, 5845, 5846, 5902, 5903, 5904, 5958, 5960, 5961 от 30.08.2010 г

## Гигиеническая характеристика продукции

| Вещества, показатели | Гигиенический норматив |
|---|---|
| удельная эффективная активность природных радионуклидов (А.эфф.) 54; 46,4; 45,5; 45; 44; 56,3; 49,1; 59;43,9; 43,5 | не более 370 Бк/кг |

Исследованные образцы по содержанию природных радионуклидов относятся к 1 классу строительных материалов.

Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:

| | ПДК а.в., мг/м.куб |
|---|---|
| Аммиак менее 0,01 | 0,04 |
| Формальдегид менее 0,001 | 0,01 |
| Метанол менее 0,1 | 0,5 |
| Винилацетат менее 0,03 | 0,15 |
| Дибутилфталат менее 0,01 | 0,1 |
| Диоктилфталат менее 0,01 | 0,02 |
| Интенсивность запаха 1 балл | не более 2 баллов |

Контроль при применении смесей СМ 9, СМ 11, СМ 12, СМ 117, СМ 16, СМ 115, Экон Стандарт, Экон Гранит в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе вести по:

| | ПДК в.р.з. | ПДК а.в., мг/м.куб |
|---|---|---|
| Силикатсодержащая пыль (цемент) | -/8 | 0,3/0,1 |
| Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70% (кварц) | 3/1 | 0,15/0,05 |
| Гидроксипропилметилцеллюлоза | 10/- | ОБУВ а.в.- 0,5 |

Контроль при применении смесей СМ 14, СМ 15 в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе вести по:

| | ПДК в.р.з. | ПДК а.в., мг/м.куб |
|---|---|---|
| полиэтилен | 10/- | ОБУВ а.в.- 0,5 |
| Силикатсодержащая пыль (цемент) | -/8 | 0,3/0,1 |
| Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70% (кварц) | 3/1 | 0,15/0,05 |
| Гидроксипропилметилцеллюлоза | 10/- | ОБУВ а.в.- 0,5 |

**Область применения:** для крепления керамогранитных, клинкерных, керамических и каменных плиток на недеформирующихся минеральных основаниях внутри и снаружи зданий всех типов зданий и сооружений (А-В).Не предназначены для строительства, ремонта, реконструкции, отделки и т.п. чаш плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой при непосредственном контакте с питьевой водой.

**Заключение эксперта:** продукция соответствует требованиям ««Единых санитарно – эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)».

При использовании продукции выполнять меры безопасности при применении, изложенные в ТУ 5745-015-58239148-2010 «СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, БАЗОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ И ШОВНЫЕ ТОРГОВых МАРОК «CERESIT» И «ЭКОН» с изменением № 1.

**эксперт, проводивший экспертизу** **Хоштария Н.В.**

подпись Ф.И.О.