



ООО "Хенкель Баутехник"
Группа контроля качества

РФ, 140413, Московская область,
г. Коломна, ул. Красноармейская 1А

Паспорт качества

Свидетельство об аттестации в
соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2009

№ 344/17 от 26.06.2017

Наименование продукции:

Ceresit СТ60(1,5) База

декоративная акриловая тонкослойная штукатурка с камешковой фактурой
поверхности

Номер(а) партии:

6375-6377

Завод:

01

Объем партии:

15 600 кг

Дата производства:

10.06.2018

Соответствие требованиям:

**ТУ 5772-010-58239148-2006 «МАТЕРИАЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МАРКИ
"CERESIT"» (изм. №1 от 09.02.3007, изм. №2 от 08.04.2011, изм. №3 от 16.12.2013,
изм. №4 от 12.08.2014)**

| Наименование показателя | Единица измерения | Норма по ТУ | Результат испытания | Метод испытаний |
|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|
| Цвет | ΔE | не более 1,0 | 0,20 | ТУ 5772-010-58239148-2006 п.5.6 |
| М.д. остатка на сите 1,6 мм | % | не более 1,0 | 0,00 | ТУ 5772-010-58239148-2006 п.5.11 |
| Подвижность | см | 10,0±1,0 | 10,50 | ТУ 5772-010-58239148-2006 п.5.12 |
| Консистенция | см | 18,5-20,5 | 19,00 | ТУ 5772-010-58239148-2006 п.5.7 |
| Плотность | г/см ³ | 1,64-1,82 | 1,78 | ТУ 5772-010-58239148-2006 п.5.8 |
| Адгезия к бетонному основанию | МПа | не менее 1,0 | 1,61 | ТУ 5772-010-58239148-2006 п.5.13 |

Копирование и частичная перепечатка документа о качестве без разрешения ООО "Хенкель Баутехник" запрещена.

Начальник ЛКК:



Афонин Р.В.



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001