



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-ЕЕ.ПБ34.Н.00340

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Krimelte OÜ, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, Estonia,
tel. +3726059300, fax. +3726069315, e-mail: krimelte@krimelte.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Krimelte OÜ, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, Estonia,
tel. +3726059300, fax. +3726069315, e-mail: krimelte@krimelte.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр.2, тел. +7 (495)740-43-61, 740-43-62. E-mail: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнеупорная однокомпонентная полиуретановая пена по рецепту VFP0002/P, изготовленная на Krimelte OÜ по Техническому описанию изделия ТТК-V01v4, для уплотнения линейных швов. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 101001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технического описания изделия ТТК-V01v4, ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», имеет предел огнестойкости, при глубине шва 100 мм:
- ширине шва 10-20 мм - EI 60; - ширине шва 30-40 мм - EI 45; при глубине шва 200мм: - ширине шва 10мм - EI 180; - ширине шва 20мм - EI 150; - ширине шва 30-40мм - EI 120.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д-27/12-2018 от 27.12.2018 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесён в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 046Д/ОС-18 от 30.08.2018 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническое описание изделия ТТК-V01v4, Сертификат соответствия ISO 9001:2015, №EST95017A, выдан компанией «Бюро Веритас», действует до 30.04.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2018 г. по 27.12.2023 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
подпись, инициалы, фамилия)

М.И. Сорокин
В.Н. Сорокин

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Н. Сорокин
РП № 0003541