РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ47.В.00321 (номер сертификата соответствия) ТР 0663247 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ЗАО «НПП Рогнеда»). Адрес: 125047, Москва, пл. Тверская застава, д.3. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ЗАО «НПП Рогнеда»). Адрес: 111524, Москва, ул. Электродная, 10. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации" . ООО "НИЭЦ Сертификации". Россия, 129128,г.Москва,ул.Бажова,д.8, тел/факс (499) 187-70-49,187-73-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Штукатурка декоративная «Античная» т.м. «DALI-DECOR» для внутренних работ, изготавливаемая по ТУ 2313-111-13238275-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 23 1340

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (см. приложение ТР 0361256)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний для целей сертификации: № 33В-13 от 03.05.2013 г. ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ИН06 от 21.05.2010 г.
Акт № 87/1ТР-2013 о результатах анализа состояния производства от 05.04.2013 г. ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК14.К00060 от 14.05.2013. Орган по сертификации систем менеджмента качества «НОВОТЕСТ», № РОСС.RU.О001.13ИК14.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.08.2013 по 01.08.2018

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Д.В. Поляков

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.И.Богатищев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ47.В.00321

(обязательная сертификация)

ТР 0361256
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные)

Класс пожарной опасности: КМ 1

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ Д.В. Поляков
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ А.И.Богатищев
подпись, инициалы, фамилия