

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ47.В.00303
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668231
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда»
(наименование и место нахождения заявителя) (ЗАО «НПП Рогнеда»). Адрес: 125047, Москва, пл. Тверская застава, д.3. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда»
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) (ЗАО «НПП Рогнеда»). Адрес: 111524, Москва, ул. Электродная, 10. ОГРН: 1027700224672. Телефон (495)730-02-98, факс (495)730-02-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации". ООО
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "НИЭЦ Сертификации". Россия, 129128, г. Москва, ул. Бажова, д.8, тел/факс (499) 187-70-49, 187-73-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Декоративное покрытие «Эффект мокрого шелка» т.м. «DALI-DECOR» для внутренних работ, изготавливаемое по ТУ 2313-112-13238275-2013. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
23 1340

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (см. приложение ТР 0361244)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний для целей сертификации: № 22В-13 от 26.03.2013 г. ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификация" № ТРПБ.RU.ИН06 от 21.05.2010 г.
Акт № 80/ТР-2013 о результатах анализа состояния производства от 11.03.2013 г. ООО "НИЭЦ Сертификация" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК14.К00060 от 14.05.2013. Орган по сертификации систем менеджмента качества «НОВОТЕСТ», № РОСС.RU.0001.13ИК14.
(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.05.2013 по 30.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поляков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Богатищев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ47.В.00303

(обязательная сертификация)

ТР 0361244
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|--|--|
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. | Группа горючести - Г1 (слабогорючие) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | Группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) |

Класс пожарной опасности: КМ 1



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поляков

А.И. Богатищев