РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04478 (номер сертификата соответствия) ТР 1380965 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Закрытое акционерное общество «Инмаксо Коутингс». Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. ОГРН: 1105031000667. Телефон (495) 702 96 49, факс (495) 702 96 50. info@lakra-sintez.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ». Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон (495) 702 96 49, факс (495) 702 96 50. info@lakra-sintez.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Декоративное покрытие (лакокрасочное) PARADE DECO MULBERRY S83 с эффектом «шелка», изготовленное по ТУ 2316-051-63567400-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 23 1600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ30402-96 (умеренновоспламеняемый); дымообразующая способность – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная); токсичность продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренноопасная)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М043-ТР от 05.02.2015 г., Испытательный центр АНО по сертификации «Электросерт», Аттестат аккр. № ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт анализа состояния производства № 5794-АП от 18.04.2014 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4 С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2015 по 17.02.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации И.И. Далбинш
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) А.В. Капранов
подпись, инициалы, фамилия

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ПОЖПОЛИСЕРТ» для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ05 Москва

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В1, ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.