

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов 53,5 Бк/кг не более 370 Бк/кг		
Исследованный образец по содержанию радионуклидов соответствует 1 классу строительных материалов.		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,01	0,04
Ацетальдегид	менее 0,001	0,1
Этилацетат	менее 0,001	0,1
Формальдегид	менее 0,001	0,01
Интенсивность запаха 1 балл		не более 2 баллов
Контроль при применении продукции в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе вести по:		
		ПДК в.р.з. ПДК а.в., мг/м.куб
Силикатсодержащая пыль (цемент)	-/8,0	0,3/0,1
Натрий карбоксиметилцеллюлоза	10/-	ОБУВ-0,1
Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70 %	3/1	0,3/0,1

Область применения: для обработки помещений с повышенной влажностью внутри зданий и сооружений (А-В), в т.ч. в помещениях, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Не применяется в контакте с водой питьевого назначения и с пищевыми продуктами

Заключение эксперта: продукция соответствует требованиям «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

При применении продукции выполнять меры безопасности, изложенные в ТУ 5745-026-11779802-2008 «Смеси сухие гидроизоляционные» с изменением № 1.

эксперт,
экспертизу

проводивший



Хоштария Н.В.

подпись

Ф.И.О.