ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.12.П.003087.09.15** Дата **04. 09. 2015 г.**

На основании заявления № **03125** от **26.08.2015**

Организация-изготовитель: **ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"**
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"**
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Наименование продукции: **Смеси сухие строительные дисперсные клеевые на цементном вяжущем: облицовочная LITOFLEX K80 белый, универсальная кладочно-монтажная BETONKOL K7**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 5745-001-53935073-2011. "Сухие строительные смеси для облицовочных работ. Технические условия".**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов, рецептура, ТУ 5745-001-53935073-2011, этикетки, описание, доверенность, копии уставных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой смеси, состоящие из портландцемента, песка кварцевого, полимерных добавок.**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №442 от 21.08.2015 г.**

№063581

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов в исследованном образце продукции составляет (Бк/кг): 32,8 не более 370
и соответствует 1 классу строительных материалов.
Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз. При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли (цемент), кремнию диоксиду (кварц).

Область применения: **для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов: LITOFLEX K80 - для облицовки поверхностей керамическим гранитом, керамической плиткой и природным камнем, BETONKOL K7 - для кладки стен и перегородок, блоков и плит (полистиролбетонных, из ячеистого бетона, из пустотелого силикатного и керамического кирпича), для последующего их выравнивания и шпаклевания**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)". Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, инструкции по применению, ТУ 5745-001-53935073-2011. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (гл. II, Разд.11)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Смеси сухие строительные дисперсные клеевые на цементном вяжущем: облицовочная LITOFLEX K80 белый, универсальная кладочно-монтажная BETONKOL K7**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.**
Сафонкина С.Г. Ф. И. О.

М. П.

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Завьялов Н.В.**

Эксперт (эксперты) **Воробьева С. А.**