ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.004152.04.12** Дата **27. 04. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **04323** **24.04.2012**

Организация-изготовитель
"Juta a.s."
Адрес: Dukelskа 417, 544 15 Dvur Kralove nad Labem, Czech Republic (Чехия)

Импортер (поставщик), получатель
ЗАО "Эффект-Эко"
Адрес: 142150, Московская обл., Подольский р-н, с. Красная Пахра, Калужское ш., стр. 5А. (Россия)

Наименование продукции:
Гидро-, пароизоляционные и ветрозащитные пленки ЮТАФОЛ, ЮТАКОН, ЮТАВЕК из полимерных материалов

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларация о соответствии.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
декларация о соответствии, контракт № 64 от 14.02.2011г., доверенности, протокол испытаний

Характеристика, ингредиентный состав продукции
многослойный материал из плетеных полиэтиленовых волокон и ламинированные полиэтиленовой пленкой

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации)
протокол ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1204-0372 ДА от 24.04.2012 г.

№029999

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	1	2
Формальдегид мг\м3	0,005	0,01
Ацетальдегид мг\м3	0,005	0,01
Спирт изопропиловый мг\м3	0,01	0,2
Спирт метиловый мг\м3	0,05	0,5

Область применения:

в строительстве для устройства паро- и гидроизоляции конструкций и сооружений различного назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция материалов — Гидро-, пароизоляционные и ветрозащитные пленки ЮТАФОЛ, ЮТАКОН, ЮТАВЕК из полимерных

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача) — **Иванеико А.В.**

М. П.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг — **Гордеева Т.И.**

Эксперт (эксперты) — **Митянина Т. В.**

000030