СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ"

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
"ПОЖПОЛИСЕРТ"

аттестат аккредитации ССПБ.RU.ОП.019

129226, г.Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. 684 42 40, 684 41 02, 681 97 11, 681 98 68

исх.№ 1301/175
от "29" 09.2005г.
на№_____от_____

Директору
ЗАО «ЭФФЕКТ-ЭКО»
Исхакову А.Н.
123007, г. Москва, 2-ой
Хорошевский проезд, 9-1-201
тел.940-29-92

На Ваш запрос от 27 сентября 2005 г. сообщаю, что продукция **полимерные пленки-мембраны «ЮТАФОЛ», «ЮТАКОН», «ЮТАВЕК», предназначенные для паро- гидро- и ветроизоляции кровельных систем и стен, проложенные внутри конструкции, толщиной менее 0,2 см** изготовитель фирма «JUTA» Чехия,(код ОКП 57 7400, код ТН ВЭД 3921 90 900 0)

входит в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»,утвержденный Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №320 от 08.07.2002г., однако, в соответствии **НПБ 244-97** «Материалы строительные, декоративно-отделочные и облицовочные материалы, материалы для покрытия полов, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы Показатели пожарной опасности» по пункту 4.1. показатели пожарной опасности для гидроизоляционных и пароизоляционных материалов определяются с толщины более 0,2 см, **исходя из этого, полимерные пленки-мембраны, предназначенные для паро- гидро- ветроизоляции кровельных систем и стен, проложенные внутри конструкции, толщиной менее 0,2 см <u>не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности</u>** до внесения изменений или дополнений в соответствующие нормативные документы.

Руководитель органа по сертификации
"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "Электросерт"

М.Б.Ясколко