РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ40.В.00028 (номер сертификата соответствия) ТР 0651949 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»). Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом № 4Б, ОГРН: 1147746529920 Телефон: +74957300299. Факс: +74957300299.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»). Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом № 4Б, ОГРН: 1147746529920 Телефон: +74957300299. Факс: +74957300299.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016 г., выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Состав огнебиозащитный для обработки древесных конструкций «КОРД», выпускаемый по ТУ 2499-039-13238275-2006. II группа огнезащитной эффективности при среднем суммарном расходе 500 г/кв.м без учета потерь.
Устойчив к старению.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 249990

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ).

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 5).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 14-09-01/1ТР от 01.09.2014 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИН01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 2499-039-13238275-2006.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2011) № РОСС RU.ИК14.К00069 от 07.04.2014, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества «НОВОТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.13ИК14).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.09.2014 **по** 02.09.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — О.Н. Корольченко
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Д.В. Трушкин
подпись, инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью ТРПБ.RU.ПБ40 Орган по сертификации «Компомаг»

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН». СВИДЕТЕЛЬСТВО № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ 10, ТЕЛ. (495) 648-6068, 608-7617, г. МОСКВА, 2009 г.