ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.12.П.002142.07.19** Дата **23. 07. 2019 г.**

На основании заявления № **02127** от **03.07.2019**
.Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 08.07.2019 по 23.07.2019

Наименование продукции: **Смесь сухая облицовочная клеевая на цементной основе "LITOLIGHT K16"**

Организация-изготовитель: **ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"**
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"**
(ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 5745-001-53935073-2011 изм. №5 "Сухие строительные смеси для облицовочных работ".**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов, ТУ 5745-001-53935073-2011 изм. №5, состав, копия этикетки, доверенность, копии уставных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой порошок, состоящий из цемента, песка, полимерных добавок, эфира целлюлозы.**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЛЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.13135 17 от 15.07.2019 г.**

001270

ООО «Н·Т·ГРАФ», г. Москва, 2019 г., уровень В A4532

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов в исследованном образце продукции составляет (Бк/кг): 71±9 не более 370 и соответствует 1 классу строительных материалов.
Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз.
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (цемент).

Область применения: **Для укладки керамогранита и керамических плиток на пол и стены, в том числе при устройстве обогреваемых полов, для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, инструкции по применению, ТУ 5745-001-53935073-2011 изм. №5. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Смесь сухая облицовочная клеевая на цементной основе "LITOLIGHT K16" соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заместитель главного врача, Руководитель (заместитель) органа инспекции **Мизгайлов А.В.**

Для экспертных заключений 16/2

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Завьялов Н.В.**

Скворцова Е.Л.

Врач (врачи) **Воробьева С. А.**

77.01.12.П.002142.07.19 от 23.07.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ

XXXXXXX

ООО «Н·Т·ГРАФ», г. Москва, 2019 г., уровень В

А4532