



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

000157

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0325

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Стройпродукция".
 Адрес: 142033, Московская обл., г. Домодедово, территория Пром. зона Житнево, площадка 1, строение 7а. ОГРН: 1195027022618. Телефон: 74997032030. Адрес электронной почты: 100@4997032030.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Стройпродукция".
 Адрес: 142033, Московская обл., г. Домодедово, территория Пром. зона Житнево, площадка 1, строение 7а. ОГРН: 1195027022618. Телефон: 74997032030. Адрес электронной почты: 100@4997032030.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».
 Адрес: 357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282.
 Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Эмаль ПФ-115.
 Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Показатели Класс пожарной опасности строительного материала: КМ2. Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
 ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия», ГОСТ Р 51691-2008 «Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия»

Код ОКПД2
 20.30.12
 Код ТН ВЭД
 3204

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0394 от 18.11.2021 года. ИЛ «АРТАЛИКС»
 Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,
 № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н0325 от 15.11.2021., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0325 от 15.11.2021., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
 № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.0495 от 18.11.2021 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2021 г. по 17.11.2024 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Савельев М.А.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Уранов К. В.

М.А. Савельев
К.В. Уранов