



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/И.В. Драй/



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-09.006.Л. 29333

« 18 » 09

2020 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эм-Си Баухеми» (ООО «Эм-Си Баухеми»).

Место нахождения: юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202; адрес производства: 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17, РФ.

Местонахождение объекта: юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202; адрес производства: 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17, РФ.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20/И24425-2020 от 05.08.2020 г., договор № 93/2016-Д от 03.08.2016 (А34681 от 10.08.2020 г.).

Дата проведения инспекции: с 11.08.2020 г. по 16.09.2020 г.

Объект инспекции: Непищевая продукция.

Вопросы, поставленные перед экспертом: проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции: мастики гидроизоляционной полимерной «ПЛИТОНИТ ГидроЭласт», производства ООО «Эм-Си Баухеми», юридический адрес:

№ А- 0000510727

Продолжение: листов 2

с № А-0000510728

по № А-0000510729

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202; адрес производства: 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17, РФ на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 по санитарно-химическим показателям.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 6).

Состав материалов инспекции:

- образец мастики гидроизоляционной полимерной «ПЛИТОНИТ ГидроЭласт», производства ООО «Эм-Си Баухеми», юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202; адрес производства: 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17, РФ,
- акт отбора проб (образцов) от 10.08.2020 г.,
- направление от 11.08.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 13828 от 16.09.2020 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия мастики гидроизоляционной полимерной «ПЛИТОНИТ ГидроЭласт» Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы оценки: СТО 02-15-00-2019 «Порядок проведения оценки соответствия (инспекции)».

Образец отобран представителем предприятия – технологом Никифоровой Г.А. Особых условий доставки не требовалось.

По результатам лабораторных исследований:

- уровень выделения химических веществ в воздушную среду при температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – менее 0,003 мг/м³ (ПДК - 0,01 мг/м³); акрилонитрила - менее 0,01 мг/м³ (ПДК - 0,03 мг/м³); дибутилфталата - менее 0,05 мг/м³ (ПДК - 0,10 мг/м³); диоктилфталата - менее 0,01 мг/м³ (ПДК - 0,02 мг/м³); метанола / спирта метилового - менее 0,1 мг/м³ (ПДК - 0,50 мг/м³); метилметакрилата - менее 0,005 мг/м³ (ПДК - 0,01 мг/м³); диоксида серы – менее 0,03 мг/м³ (ПДК - 0,05 мг/м³); ангидрида фосфорного – менее 0,0005 мг/м³ (ПДК – 0,05 мг/м³), что соответствует норме,
- запах (норма – не более 2 баллов) – 0 баллов, что соответствует норме.

№ А- 0000510728

К экспертному заключению
от 18.05.2020 г. № 78-20-09. 006. А. 29333

Заключение:

Мастика гидроизоляционная полимерная «ПЛИТОНИТ ГидроЭласт», производства ООО «Эм-Си Баухеми», юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, оф. 202; адрес производства: 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17, РФ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 6) по санитарно-химическим показателям.

Врач по общей гигиене
отдела гигиены труда



Каторова Н.А.

№ А- 0000510729

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76