СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ.RU.ПБ04.Н.00707** 017376

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)	Общество с ограниченной ответственностью «Силэнт Трейд» Адрес: 115569, г. Москва, Каширское шоссе д.80, подвал, Помещение I, комната № 51 ОГРН: 1167746634241 Тел.: 7 (916) 511-31-93, адрес электронной почты: sealanttrade.info@gmail.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)	KIM JAROLIM IM- UND EXPORT GMBH Адрес: Германия, KIRSCHENWEG 2, D-97232 GIEBELSTADT- SULZDORF
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)	ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт». Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, 14/15. Email: info@sertst.ru Тел. +7 (499)130-42-51. ОГРН 1197746459712 Свидетельство № ССГБ RU.ПБ04 до 02.03.2023
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)	Огнестойкий резиновый уплотнитель толщиной 8 мм, торговая марка «KIM TEC». Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), слабо горючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2, трудно воспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96, с низкой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, малоопасные (Т1) ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Класс пожарной опасности КМ1. ТН ВЭД 4008190000
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Протокол испытаний №00707/ЕМ-22 от 20.07.2022 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ04 до 02.03.2023 года.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)	Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.07.2022 по 19.07.2027

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Королев А.С.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Королев С.А.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью "СП СТАНДАРТ" ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" ОС "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" № ССГБ.RU ПБ04

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 510.