НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.CN.ЭО.ПР.067.Н.00228** 004538

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение № 1

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место производства)
Фирма «KINGSHENG IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED»	UNIT 5,27/F, RICHMOND COMM. BLDG, 109 ARGYLE, STREET, MONGKOK, KOWLOON, Гонконг.
Фирма «BEIJING HONGYE TECHNOLOGY CO., LTD»	ROOM 306, BLOCK 1, NO.3 HONGFU ROAD, XIHONGMEN, DAXING, BEIJING, 100162, Китай.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **А.В. Скокова**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **С.Б. Калугин**

(подпись, инициалы, фамилия)

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.CN.ЭО.ПР.067.Н.00228** 004554

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение № 2
Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **А.В. Скокова**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **С.Б. Калугин**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» Орган по сертификации продукции «Для сертификатов» ОС «Эксперт-Тест» НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.00067 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 02-05-09/003 ФНС РФ) уровень Б, тз № 332. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2013 г. www.opcion.ru