НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» (НИЛ ПВБ)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник НИЛ ПВБ
_____ Н. Б. Смирнов
«27» августа 2010 г.

НИЛ ПВБ

ОТЧЕТ № 389-2010
ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА ПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ

Обои стеклотканевые торговой марки Wellton Optima артикул WO 440

Москва 2010 г.

НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

6.2 Испытания образца материала по п. 6 проводились в период с 09.08.2010 г. по 27.08.2010 г.

7 Выводы

В сочетании с негорючей основой образец обоев стеклотканевых торговой марки Wellton Optima артикул WO 440 относится к группе **нераспространяющих** пламя **(РП1)** по ФЗ № 123-ФЗ (глава 3, статья 13) при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

Инженер Балашов В. Б.

НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

Частичное опубликование и перепечатка настоящего отчета без согласования с НИЛ ПВБ запрещается.