



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Росстандартом России в Едином реестре  
Специальство о регистрации  
№ РОСС RU.14559.04.ЖР00

№ ПС 001374

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 29.03.2016 г. по 28.03.2021 г.

код ОК 005  
(ОКП)

59 5900

№ ССЕК RU.ПБ09.Н000613

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Альстром Тверь». Адрес: 171261, Тверская обл., Комановский р-н, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 11. ОГРН 1066911004247. Телефон: +74956441350. E-mail: info.tver@ahlstrom.com.

(наименование и место нахождения заявителя)

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Альстром Тверь». Адрес: 171261, Тверская обл., Комановский р-н, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 11. ОГРН 1066911004247. Телефон: +74956441350. E-mail: info.tver@ahlstrom.com.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**Орган по сертификации** ССЕК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ», 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +7 495 771-7472.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

**Подтверждает, что продукция** Стеклохолст толщиной от 0,23 мм до 0,52 мм, типы: GFT263G10-22, GFT263G10-25, GFT93G10-35, GFT263G10-45, GFT263G10-50, GFT255K12-30, GFT263K12-30, GFT263K12-50, GFT263K12-60, GFT255K13-50, AW96G003-37, AW96G003-40, AW933G033-35. ТУ 5959-004-93406545-2015. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**соответствует требованиям** Группа горючести по ГОСТ 30244- Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т1.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протоколы испытаний № 882-С от 28.03.2016 г., № 883-С от 28.03.2016 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССЕК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 681-АП/Д6 от 04.03.2016 г., ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССЕК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

С.А. Галайчук

