



Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 27 décembre 2012

| |
|-------------------|
| N° N040320 - DE/1 |
|-------------------|

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par :

GLASSTEX FIBERGLASS MATERIALS CORP
No 9, Yihe Road
Yiyuan County, Zibo
SHANDONG
CHINE

Marque commerciale :

WELLTON, OSCAR, WELTON OPTIMA, WELTON
DECOR, WELLTON DIY, OSCAR DIY

Description sommaire :**Composition globale :**

Revêtement mural en fibres de verre amidonnées.

Application :

Revêtement mural

Masse :(140) g/m²**Epaisseur :**

(0,5) mm

Coloris :

Blanc

Rapport d'essais :

N° N040320 - DE/1 du 27 décembre 2012

Nature des essais :

Essai par rayonnement.

Classement :

| |
|----|
| M1 |
|----|

POSE COLLÉE SUR PLAQUE DE PLÂTRE CARTONNÉE M1
DE 13 mm

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° N040320 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 27 décembre 2012

La Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Sophie THIEFFRY

Réalisation de l'essai
Marc LE QUERE
La Responsable de l'essai

Emilie COLIN



Accréditation
N° 1-0506
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

**Laboratoire national de métrologie et d'essais**

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Banque Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP