

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00200/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ".
Адрес: 141231, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, оф.1. ОГРН: 1025004915803.
Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

№ 0026776

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ".
Адрес: 141231, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, оф.1. ОГРН: 1025004915803.
Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе краски акриловой водно-дисперсионной ВД-АК-2180 Антистатик (расход при нанесении на негорючее основание не более 380 г/м²), выпускаемой по ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1-4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 6898/РС от 22.11.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) № РОСС RU.ИТ20.К00040 от 22.12.2016 г. выдан ОС СМ ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА" рег. № РОСС RU.0001.13ИТ20.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2019 по 25.11.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия