



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.137

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии»

ОГРН: 1165042052416, ИНН: 5042142052

141333, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, д. Федорцово, здание 31Б,
телефон: 8-495-215-13-29, email: prom@goodhim.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии»

ОГРН: 1165042052416, ИНН: 5042142052

141333, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, д. Федорцово, здание 31Б,
телефон: 8-495-215-13-29, email: prom@goodhim.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»

105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11,
email: nssgroup-cert@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА GOODHIM F 01
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.59.59.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Предел
огнестойкости для железобетонных конструкций REI
150.

код ТН ВЭД
3824 99 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 0149-НСС/ПБ-2020 от 27.07.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации № РОСС
RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2316-019-03856078-2016 «КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
GOODHIM F01 и GOODHIM F01K»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.07.2020 по 27.07.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.137
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.07.2020 по 27.07.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе подтверждения
соответствия продукции

Предел огнестойкости	Толщина сухого слоя огнезащитной эмали (мм)	Расход огнезащитной эмали на 1 м ² (кг)	Характеристика железобетонной конструкции
Предел огнестойкости конструкции REI 150	1,2	1,9	Предел огнестойкости образца перекрытия железобетонного противопожарного, состоящего из монолитной плиты марки бетона В25 с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 30 мм, покрытого Огнезащитной краской для металла GOODHIM F01 TY 2316-019-03856078- 2016.
			Предел огнестойкости образца перекрытия железобетонного противопожарного, состоящего из многослойной плиты толщиной 400 мм марки бетона В25 с толщиной защитного слоя бетона до низа рабочей арматуры 35 мм, покрытого Огнезащитной раской для металла GOODHIM F01 TY 2316- 019-03856078-2016.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин